



Санкт-Петербургская Общественная Правозащитная Организация Инвалидов
"На коляске без барьеров"

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.6,

Тел. +7(921)756-64-15 Яганова Юлия Викторовна, E-mail: bez.barerov@gmail.com

Мы в интернете: bezbarerov.org, vk.com/bez_barerov, vk.com/obsovsrb.

Специалист по оценке доступной среды +7(964)366-63-33 Лапшин Максим Николаевич.



АКТ № 1/Ф/19а ОТ 01 АПРЕЛЯ 2019 Г.
СОГЛАСОВАННЫХ С ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ
ИНВАЛИДОВ МЕР ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ
К МЕСТУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 367 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
(ГБОУ СОШ №367 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

192281, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 43, корпус 2, литера А

Акт № 01/Ф/19а от 01 апреля 2019 г.

согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или
капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению: Государственное бюджетное
образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 367 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ №367 Фрунзенского района Санкт-Петербурга)

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 192281, Санкт-
Петербург, Дунайский проспект, дом 43, корпус 2, литера А

Сведения об Объекте:

Отдельно стоящее здание 2 и 4 этажа, 5 687,3 кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 12 138,00 кв.м;

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): Комитет имущественных отношений Санкт-
Петербурга

Основание для пользования Объектом: оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Фрунзенского района Санкт-
Петербурга, 192241, Санкт-Петербург, Пажская ул., д.46

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления
на Объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Наименование предоставляемых услуг: осуществление образовательной деятельности по
образовательной программе начального общего образования, по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, по образовательной
программе дошкольного образования



Плановая мощность: 650 человек

Форма способа оказания: на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О –
инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г
– инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта): К,О,С,Г,У

Мы, нижеподписавшиеся, Директор ГБОУ СОШ №367 Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Соколова Ирина Геннадьевна, действующий на основании Устава с одной стороны, и Президент
Санкт-Петербургской общественной правозащитной организации инвалидов «На коляске без
барьеров» Яганова Юлия Викторовна, действующий на основании Устава с другой стороны,
составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт №1/Ф/19а от 01.04.2019	ГБОУ СОШ №367 Фрунзенского района СПб СПб, Дунайский пр., д. 43, корп. 2, литера А		СПб ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
					2

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный: да, не соответствует К
3. Пандус стационарный внутренний: нет
4. Пандус инвентарный, роллопандус: да (перекидной)
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует О, С
6. Внутренняя лестница входной зоны: нет
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны: да, не соответствует К, О, С
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): нет
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: да
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: нет
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: да
 - 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт учреждения)



размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте:
нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да, не соответствует С

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения, ГБОУ СОШ №367 Фрунзенского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: 192281, Санкт-Петербург, Дунайский проспект, дом 43, корпус 2, литера А и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным / частично (условно) доступным (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		<i>Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)</i>	
1.1.	К, О, С, Г, У	Приказом № 4/2 от 01.09.2018 г. назначены ответственные сотрудники учреждения за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов: 1. Ответственный за организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации: - Заместитель директора по АХР Медина М.Д. 2. Ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов (за сопровождение): - Учитель физической культуры Сунцов Д.А.; -С сотрудниками проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 4/2 от 01.09.2018 г. и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения. Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа, инструктаж проведен - 01.09.2018 г	№ 4/2 от 01.09.2018 г.
1.2.	К, О, С, Г, У	Прилегающая территория имеет твердое покрытие, перепадов высот на пути движения к калитке нет. Ширина калитки стандартная, перепадов высот нет. Информационного стенда нет. Перед входом стихийная парковка. Центральный вход в учреждение в прямой видимости от входа на территорию, перепадов высот нет.	
1.3.	К, О, Г, У	Доступно.	





1.4.	С	Условно доступно. Элементов навигации для данной категории нет. Передвижение только с сопровождением.	
1.6.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 4/2 от 01.09.2018 г.
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
2.1.	К, О, С, Г, У	Табличка с номером телефона ответственного сотрудника находится на стене здания со стороны пандуса. Одна из боковых лестниц оборудована пандусом. Ступени всех лестниц открытые, без подступенок. Состояние лестниц требует ремонта. На боковых лестницах краской нанесена краевая разметка всех ступеней, на центральной части лестницы – краевых ступеней. Состояние разметки – полустертая. На входе установлен турникет.	
2.2.	К	Условно доступно. Есть пандус с уклоном, превышающим нормативные значения, поручни не соответствуют. Порог двери с превышением. Есть навес. Необходимо сопровождение.	
2.3.	О, Г, У	Частично доступно. Поручни лестницы не соответствуют нормативным требованиям, отсутствуют разделительные. Лестница без подступенок. Порог двери с превышением. Сопровождение по необходимости.	
2.4.	С	Столбы навеса не имеют контрастную маркировку. Краевая разметка ступеней полустерта, выполнена не в соответствии с требованиями. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Передвижение рекомендовано с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 4/2 от 01.09.2018 г.
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
3.1.	К	Частично доступно по 1-ому этажу. Широкие коридоры, ширина дверных проемов различна. На верхние этажи не доступно, лифты отсутствуют. Сопровождение по 1-ому этажу по необходимости.	
3.2.	С	Пути перемещения внутри помещений только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
3.3.	О, Г, У	Частично доступно. Сопровождение по необходимости.	
3.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 4/2 от 01.09.2018 г.
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
4.1.	К	Обслуживание осуществляется на 1-ом этаже. Сопровождение по необходимости.	
4.2.	О, Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	
4.3.	С	Условно доступно. Только с сопровождением, помещения не адаптированы для слепых.	
4.4.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 4/2 от 01.09.2018 г.
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
5.1.	К, О, С, Г, У	Имеется кабинка в общем туалете. Унитаз оборудован поручнями. Раковина оборудована поручнем, высота установки поручня выше раковины, установлен стандартный смеситель. Тревожная кнопка отсутствует.	
5.1.	О	Избирательно доступно. Нет крючков. Сопровождение по необходимости.	
5.2.	Г, У	Доступно. Сопровождение по необходимости.	

5.3.	С	Условно доступно. Необходимо сопровождение.	
5.4.	К	Избирательно доступно. Возможность маневра на кресло коляске внутри кабинки ограничено ее размером.	
5.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 4/2 от 01.09.2018 г.
6		Информационное обеспечение на Объекте	
6.1.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	№ 4/2 от 01.09.2018 г.
6.2.	К, О, С, Г, У	<p>Официальный сайт учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://school367.ru</p> <p>На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контактная информация; - режим работы учреждения; - информация о специалистах и видах услуг. <p>На сайте отсутствует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - версия для слабовидящих, только изменение размера шрифта; - информация о способах получения услуг для инвалидов; - о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте; - номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте; - об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг; - о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости. - условия его доступности по категориям инвалидов; - как добраться до объекта от остановки общественного транспорта. <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением инвалидов. 	
Дополнительные меры (при наличии)			
7		Зона: пути движения к объекту	
7.1.		<p>Остановки на перекрестке ул. Ярослава Гашека и Дунайский проспект, Загребский бульвар и Дунайский проспект.</p> <p>Автобусы №53, 54, 159, 197, 326 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Троллейбус № 39 (частично оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>Маршрутные такси № К16, К25, К45, К82, К53, К293А, К296, К388 (не оснащённые низкопольным подвижным составом).</p> <p>1. Расстояние от остановок общественного транспорта до организации: примерно 500-750 м.</p> <p>2. Время движения пешком 5-8 минут.</p> <p>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (частично по внутридворовой территории).</p> <p>Более адаптированный путь от перекрестка ул. Ярослава Гашека и Дунайский проспект. Пешеходный переход адаптированный, есть занижение, оборудован светофором.</p>	
8		Зона: места парковки для автомобилей инвалидов	
8.1.	К, О, С, Г, У	Обозначенные места для инвалидов отсутствуют. Возможность оставить автомобиль около входа на территорию есть..	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

Акт №1/Ф/19а от 01.04.2019	ГБОУ СОШ №367 Фрунзенского района СПб СПб, Дунайский пр., д. 43, корп. 2, литера А	 СПБ ОПОН «НА КОЛЯСКЕ БЕЗ БАРЬЕРОВ»	Выполнил	Лист
				6

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНИП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения добавить полноценную версию для слабовидящих по всем страницам (изменение размера, цвета фона, цвета текста и другое), также переход по всем страницам должен осуществляться внутри версии для слабовидящих.
2. На сайте учреждения необходимо создать страничку (раздел) «Доступная среда», где подробно описана доступность вашего объекта согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (обязательно на главной) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
3. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.
4. При оформлении странички (раздела «Доступная среда» воспользоваться рекомендациями ГИМЦ «Доступная среда»,
5. В случае если было проведено полное анкетирование объекта, информация об объекте должна быть размещена на сайт city4you.srb.ru, ссылку на данную информацию необходимо разместить на сайте учреждения в разделе «Доступная среда».
6. Добавить на сайт учреждения (в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
7. В рамках реконструкции и капитального ремонта центрального входа, привести его в соответствие нормативным требованиям (пандус, ступени, поручни, навигация для инвалидов по зрению).
8. Привести в соответствие нормативным требованиям санитарно-гигиенического помещение.
9. Разместить при входе на территорию объекта информационный стенд.
10. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).
11. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>.



Примечание:

Акт согласованных с общественным объединением инвалидов мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги не освобождает учреждение от ответственности при неисполнении вышеуказанных согласований.

Директор ГБОУ СОШ №367 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга



/ Соколова И. Г. /

Президент
СПб ОПОИ «На коляске без барьеров»



/ Яганова Ю.В. /

Акт №1/Ф/19а
от 01.04.2019

ГБОУ СОШ №367 Фрунзенского района СПб.
СПб, Дунайский пр., д. 43, корп. 2, литера А



СПб ОПОИ
«НА КОЛЯСКЕ
БЕЗ БАРЬЕРОВ»

Выполнил

Лист

8